



## Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть»

структурное подразделение

ул.Назаргалеева, 22, г.Лянтор, Сургутский район, Тюменская обл.,  
Российская Федерация, 628449  
Тел. (34638) 36-211, факс (34638) 36-658

«28» сентября 2011 г.

№ 04-53-622

## ОТЗЫВ

## о работе газосигнализатора ГСМ-03.

В ЦДНГ №8 ДНС Маслиховского месторождения НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» в период с февраля 2011 по август 2011 года проводились эксплуатационные испытания газосигнализатора ГСМ-03, завод-изготовитель ООО НПП «ТЭК».

Монтаж газосигнализатора ГСМ-03 на объекте совместили с выполнением ремонта системы загазованности по программе капитального ремонта. Настройка блоков сигнализации БС была произведена при помощи калибровочного баллона с газом, согласно «Методике поверке ГСМ-03.ОФТ.512 00.00.00 МП». Газосигнализатор ГСМ-03 интегрирован в схему аварийной сигнализации ДНС. Персоналом БПОСА совместно с персоналом «СургутАСУНефть» выведены сигналы газосигнализатора ГСМ-03 в информационную систему «ОКО-ЦИТС».

За всё время эксплуатации газосигнализатор ГСМ-03 обеспечил бесперебойный контроль загазованности воздушной среды, в контрольных точках объекта ДНС в круглосуточном режиме.

## Выводы:

1. Газосигнализатор ГСМ-03 соответствует техническим и эксплуатационным характеристикам, согласно заявленным паспортным данным.

2. На основе достигнутых результатов испытаний данную модель газоанализатора ГСМ-03 целесообразно использовать вместо сигнализатора СТМ-10 для эксплуатации на технологических объектах НГДУ «Лянторнефть».

Заместитель главного инженера  
по автоматизации и АСУ

В.В.Хлебников