



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ»**

410600, Россия, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти 21
тел: (8452) 999-475, факс: (8452) 473-048, e-mail: SecretarUPA@sng.ru

исх № 01-09/229 от 14.06.07
на № _____ от _____

Технический директор
ООО НПП «Томская Электронная
Компания»

г-ну С.В. Хлысту

«О работе РэмТэк-02»

С ноября 2006 года на УПСВ «Лимано – Грачёвская» ОАО «Саратовнефтегаз» находится в опытно-промышленной эксплуатации электропривод регулируемый асинхронный РэмТэк-02, изготовленный и поставленный НПП «Томская электронная компания». В процессе эксплуатации привод показал надежную работу в климатических условиях Саратовской области в диапазоне температур от -25°C до +37°C и обеспечил эксплуатационные характеристики, заявленные заводом-изготовителем.

Привод удобен в эксплуатации. Конструктивные, схемные и решения по программному обеспечению позволяют легко производить настройку и проверку параметров его работы непосредственно на месте эксплуатации. Наличие двух аналоговых входов позволяет без привлечения дополнительных технических средств создавать локальные системы регулирования.

На текущий момент времени не зафиксировано ни одного отказа или ложного срабатывания привода. Обнаружена некорректная работа системы контроля и измерения температуры электродвигателя, что приводит к несвоевременному срабатыванию защиты электропривода, но не сказывается на его работоспособности.

В целом электропривод РэмТэк-02 отвечает всем требованиям, необходимым для применения на объектах ОАО «Саратовнефтегаз», имеет хорошие эксплуатационные и технические характеристики, надежен и стабилен в работе.

Технический директор

С.В.Краснов