



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Газпромнефть-Автоматизация»

АКТ-ОТЗЫВ

На электропривод ПСМ.F10.600.Y1-а зав.№18031

«12» ноября 2020 г.

Настоящий акт составлен о том, что с 14.05.2019 на объекте «Кустовая площадка №65, позиция №1» на территории ЦДНГ-1 ЮЛТ Приобского м/р установлен, и введен в работу электропривод ПСМ.F10.600.Y1-а зав.№18031. Место установки электропривода – переключатель скважин многоходовой в установке измерительной «ОЗНА-Массомер» зав. №1699.

В процессе эксплуатации электропривод корректно обрабатывал в автоматическом режиме управления, аварийных сообщений не возникало, дополнительных мероприятий по настройке не требовалось, замечаний нет.

Во время эксплуатации отмечены следующие положительные и отрицательные качества электропривода:

- При интеграции электропривода в систему АСУ ТП не требуется доработка программного обеспечения;
- Высокая точность позиционирования на отводе;
- Возможность управления по месту не только ручным дублером, но и с поста местного управления;
- Отсутствие трудоемких операций при техническом обслуживании.
- При ручном переключении с помощью ручного дублера сложно определить точность установки на отвод.

Заключение:

Электропривод ПСМ по своим техническим характеристикам является достойной альтернативой гидроприводу, применяемому в настоящий момент в АГЗУ. Считаю возможным применение электропривода ПСМ на объектах ООО «Газпромнефть-Хантос».

Представитель ООО "Газпромнефть-Хантос"
Ведущий инженер ОА УМЭМА

Ведущий инженер по КИПиА цеха №8
ООО «Газпромнефть-Автоматизация»

С.А. Каронов

Р.Р. Мухаметзянов